



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-34, Email:gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г.Сыктывкар

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

167002, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98, e-mail: 21_ogpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 1568/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 96 обще-
развивающего вида» г.Сыктывкара

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника (заместителя начальника) отдела надзорной деятельности
города Сыктывкара управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по

(города (района))

Республике Коми от « 16 » сентября 2014 года № 1568 , ст.6 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин.

« 02 » декабря 2014 года по _____ ч. _____ мин. « 05 » декабря 2014 года

проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая)

Инспектором отдела надзорной деятельности города Сыктывкара управления надзорной дея-
тельности Главного управления МЧС России по Республике Коми Загуляевой Ариной Витальевной

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц, проводившего(их) проверку)

нежилые помещения, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская д. 8а

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: Тюрниной Еленой Юрьевной – Заведующей МБДОУ «Детский сад № 96», Елиной
Оксаной Владимировной - Заместителем заведующего по АХЧ.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норма- тивного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требова- ния которого (-ых) на-	Срок устране- ния наруше- ния тре- бования по- жарной безо- пасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
----------	--	--	---	---

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999

1.	2.	рушены	3.	4.	5.
1.	В здании детского сада (класс ФПО 1.1) система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование передаваемого светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч. 7, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.12.2015		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности города Сыктывкара управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Коми Загуляева Арина Витальевна
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

М.Л.П.*

« 05 » декабря 2014 года

Предписание для исполнения получил (а):

M. J. P.
(подпись)

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 96»

Тюрнина Е.Ю.

(должность, фамилия, инициалы)

« 05 » декабря 2014 года

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-34, Email:gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г.Сыктывкар

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

167002, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98, e-mail: 21_ogpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 1568/1/2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара Тюрнина Елена Юрьевна

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника (заместителя начальника) отдела надзорной деятельности города Сыктывкара управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по

(города (района))

Республике Коми от « 16 » сентября 2014 года № 1568, ст.6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин.

« 02 » декабря 2014 года по ч. мин. « 05 » декабря 2014 года

проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая)

Инспектором отдела надзорной деятельности города Сыктывкара управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Коми Загуляевой Ариной Витальевной

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку)

нежилые помещения, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская д. 8а

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: Тюрниной Еленой Юрьевной – Заведующей МБДОУ «Детский сад № 96», Елиной Оксаной Владимировной - Заместителем заведующего по АХЧ.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) на-	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999

1.	2.	рушены	3.	4.	5.
1.	В здании детского сада (класс ФПО 1.1) система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование передаваемого светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч. 7, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.12.2015		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности города Сыктывкара управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Коми Загуляева Арина Витальевна
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

М.Л.П.*

« 05 » декабря 2014 года

Предписание для исполнения получил (а):

М.Л.П.
(подпись)

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 96»

Тюрнина Е.Ю.

(должность, фамилия, инициалы)

« 05 » декабря 2014 года

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999