



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Республике Коми

Предписание

об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства

№ 13218 /01-05 от 05.12.2017 г. Сыктывкар

Я, Курбанов Владимир Владимирович, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми при рассмотрении материалов, составленных по результатам проверки, проведенной на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми Курбанова Владимира Владимировича № 956 от 25.10.2017 года в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 96 общеразвивающего вида», г.Сыктывкара.

Место нахождения юридического лица: 167000, Республика Коми, ул. Печорская, д. 8а.

ОГРН 1021100532420 ИНН 1101484247.

выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, а именно:

1. В МБДОУ «Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар по адресу: г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 8а, в раздевальных помещениях всех групповых, находящихся на втором этаже учреждения отсутствуют условия для просушивания верхней одежды и обуви.

Обувь сушится на трубе отопления, проходящей под индивидуальными шкафчиками детей. Отсутствует и отдельное помещение, в котором можно предусмотреть условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

п. 4.13; п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2. В коридорном помещении МБДОУ «Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар по адресу: г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 8а часть внутренней стены между входами в подготовительные группы № 8 и № 9 не гладкая, имеется отхождение штукатурно-покрасочного слоя, с многочисленными нарушениями целостности отделки, что не обеспечивает качественное проведение влажной уборки и дезинфекции.

Отделка участка потолка, примыкающего к наружной стене групповой № 8 из-за протекания кровли не гладкая с многочисленными нарушениями целостности отделки, что также не обеспечивает качественное проведение влажной уборки и дезинфекции.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3. Моечные ванны пищеблока МБДОУ «Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар по адресу: г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 8а не оснащены локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.

Моечные ванны являются источниками повышенного выделения влаги. Локальная вытяжная система с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения воздуха над моечными ваннами отсутствует.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

п. 4.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

В целях устранения выявленных нарушений требований санитарного законодательства, а также руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 44, Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 96 общеразвивающего вида», г. Сыктывкара

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. Обеспечить в соответствии установленным требованиям раздевальные помещения всех групповых, второго этажа МБДОУ «Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар по адресу: г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 8а условиями для просушивания верхней одежды и обуви, либо предусмотреть отдельное помещение для сушки верхней одежды и обуви детей, посещающих групповые второго этажа детского сада.

Срок до 28.08.2018 г.

2. Отделку части внутренней стены между входами в подготовительные группы № 8 и № 9, также отделку участка потолка, примыкающего к наружной стене в групповой № 8 МБДОУ «Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар по адресу: г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 8а, привести в соответствие установленным требованиям.

Срок 28.08.2018 г.

3. Оборудовать в соответствии установленным требованиям моечные ванны пищеблока МБДОУ «Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар по адресу: г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 8а локальными вытяжными системами, с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.

Срок 28.08.2018 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 96 общеразвивающего вида», г. Сыктывкара должно известить должностное лицо, выдавшее настоящее предписание о его выполнении, представив доказательства, документированную информацию о выполнении требований предписания в срок:

п. п. 1; 2; 3 до 28.08.2018 г.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Заместитель Руководителя Управления

В.В. Курбанов.

