



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПЕЧОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОТДЕЛ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
И НАДЗОРУ ЗА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМИ СООРУЖЕНИЯМИ

ул. Советская, д. 67, Сыктывкар, Республика Коми, 167000, тел: 8(8212)20-62-92, факс: 8(8212)20-62-87

E: mail: priem@pech.gosnadzor.ru, Web Site: <http://www.pech.gosnadzor.ru>

ОКПО 02844216, ОГРН 1021100813799, ИНН/КПП 1103001093/110101001

наименование органа государственного контроля (надзора)

г. Сыктывкар

место составления документа

«23»

ноября

2017 г.

ПРЕДПИСАНИЕ № 25-06/2-53

По адресу/адресам: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 8 а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения и.о. руководителя Печорского управления Ростехнадзора

В.Н. Ветошкина № 1197 от 18.10.2017

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

Плановая выездная

проверка в отношении

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад
№ 96 общеразвивающего вида" г. Сыктывкара (ИНН 1101484247)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки:

6 рабочих дней/ 47 часов

(рабочих дней/часов)

В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Отсутствует заместитель ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	п. 2.1.2, 2.2.2, 2.2.3 ПТЭТЭ	01.04.2018
2.	Отсутствует ответственный за электрохозяйство	п. 1.2.3 ПТЭЭП	01.04.2018
3.	Отсутствует заместитель ответственного за электрохозяйство	п. 1.2.3 ПТЭЭП	01.04.2018
4.	В электрощитовой отсутствуют утвержденные однолинейные схемы	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.04.2018
5.	В электрощитовой в щитах на предохранителях отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки	п. 2.2.20 ПТЭЭП	01.04.2018
6.	Не обновлена расцветка фаз в щитах расположенных в электрощитовой	п. 1.2.2 ПТЭЭП, п. 1.1.30 ПУЭ	01.04.2018

На основании ст. 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и в соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 401,

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 96 общеразвивающего вида" г. Сыктывкара (ИНН 1101484247)

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя)

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Информацию о выполнении нарушений направить в письменном виде не позднее трех рабочих дней, с момента окончания срока устранения нарушения (столбец 4) по адресу: г. Сыктывкар, ул. Советская, 67, тел.: 20-62-77, факс: 20-62-87


(куда, кому, срок и порядок предоставления)

Отдел по энергетическому надзору и надзору за гидротехническими сооружениями
Печорского управления Ростехнадзора

Предписание от 23 ноября 2017 г. № 25-06/2-53 составлено на 2 страницах в 2 экземплярах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Попов Николай Алексеевич государственный инспектор отдела по энергетическому надзору и надзору за гидротехническими сооружениями




С предписанием ознакомлен, один экземпляр предписания № 25-06/2-53 от 23.11.2017 на руки получен:

Игушева Ирина Николаевна - заведующая

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«23» ноября 2017 г.



(подпись)