



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-34, Email:gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Сыктывкар

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

167002, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98, e-mail: 21_ogpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 643/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 96 обще-
развивающего вида» г.Сыктывкара*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты и (или) территории земельного участка)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Сыктывкара о пожарному надзору от «28» сентября 2017 года №643, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 08 мин. «03» ноября 2017 года по 12 ч. 00 мин. «10» ноября 2017 года проведена проверка, которую провёл:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Рязанцев Юрий Сергеевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору проводившего(их) проверку,

В отношении: *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара*

По адресу(ам): *г.Сыктывкар, ул. Печорская, д. 8а*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

Заведующий, Игушева Ирина Николаевна,

заместитель заведующего по АХЧ Елина Оксана Владимировна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Печень выявленных нарушений, места их выявления	Нормативно правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты не хранит <i>Заведующий, Игушева Ирина Николаевна,</i>	абз. 3 п. 61 Правила противопожарного режима в РФ;	01.06.2018	

	<u>заместитель заведующего по АХЧ</u> <u>Елина Оксана Владимировна</u> исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматическую установку пожарной сигнализации, систему оповещения людей о пожаре);			
2.	Остекленные двери эвакуационных выходов (ведущие из поэтажных коридоров в лестничные клетки, из групповых ячеек 2-го этажа непосредственно наружу) в здании детского дошкольного учреждения не имеют защитных решеток на высоте не менее 1,2 метра;	ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.7 СП 1.13130.2009;	01.06.2018	
3.	При эксплуатации эвакуационных путей, допускается размещение в коридоре картонных коробок, мебели и т.п.;	п.п. б) п. 36 Правила противопожарного режима в РФ;	01.06.2018	
4.	Запоры на дверях эвакуационных выходов (ведущих из лестничных клеток на 1-м этаже непосредственно наружу) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;	п. 35 Правила противопожарного режима в РФ;	01.06.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДПР г. Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Рязанцев Ю. С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«10» ноября 2017 года

Предписание для исполнения получил (а):

Игушева
(подпись)

Заведующий, Игушева И. Н.
(должность, фамилия, инициалы)

«10» ноября 2017 года

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти, уполномоченного лица органа власти, объекта защиты, физического лица правообладателя, в отношении которого проводится проверка:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)